



OZNACZENIA PRZEWODÓW:

— - przewód gazowy gazu ziemnego GZ-35 (rura stalowa b/śwzu)

K.G.

Nacienny kocioł gazowy jednofunkcyjny kondensacyjny wiszący o mocy znamionowej 8,9-43,0 kW; wymagane ciśnienie gazu 20 mbar; wymiary: 500x500x750 mm, montaż na wys. 1,2 m nad (dolną krawędź), poniżej kotła wykonać podejście kan. sanit. Ø50PP do podłączenia odpływu skroplin; spalanie bez udziału powietrza z pomieszczenia, przed kotłem zamontować zawór gazowy dn25 i filtr do gazu dn25; kocioł powinien być wyposażony w:

- konsolę sterowniczą,
- opcjonalnie zdalne sterowanie dialogowe. System do regulacji obiegu c.o. grzejnikowe
- czujnik temperatury zewnętrznej,
- czujnik c.w.u.,
- czujnik dla zaworu mieszającego

Sposób podłączenia kotła do komina przez konfigurację C33x, tj. przewody koncentrycz Ø80/125 w pom. kotła, przewód pojedynczy Ø80 w kominie o minimalnym wymiarze średnicy Ø160 mm (powierzchnie do spalania w ciągu zwrotnym); w skład zestawu wchodzi:

- trójnik przyłączeniowy 90° koncentryczny Ø80/125 SPS z rewerziją,
- rura koncentryczna Ø80/125 SPS długości 250 mm lub 500 mm,
- rozeta na wlocie do komina,
- kolano spalinowe SP 90°, Ø80 z podparciem,
- rury spalinowe Ø80, L = 2,5 - 3,0 m
- pokrywa dachowa na dach płaski (czapa komina) Ø80
- parasol Ø80

ARCHIWUM PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Piłsudskiego 20, 76-037 Będzino, Będzino 19 NIP: 489-017-73-13	PROJEKT BUDOWLANY					
	NAZWA I ADRES OBIEKTU	Budynek użyteczności publicznej "DOM LUDOWY" Mściego, gm. Będzino, ul. Południowa, dz. nr 267/66			SKALA 1:50	NR RYS. S6
	INWESTOR	GMINA BĘDZINO, 76-037 Będzino, Będzino 19				
	PRZEDMIOT RYSUNKU	RZUT PRZYZIEMIA. WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA.			SPECJALNOŚĆ SANITARNA	
		IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENIEN	DATA	PODPIS	
	PROJEKTANT	mgr inż. Artur KUCHARSKI	ZAP/0073/POOS/06 ZAP/IS/0318/04	06.2013r.		
	SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Leszek LATOWSKI	UANI/U/7342/120/91 ZAP/IS/1475/01	06.2013r.		