



Opis	Zasilanie tablicy z rozdzielni głównej obiektu RG.	Wyłączniki p.poż w kotłowni	Optyczny wskaźnik obecności napięcia	Zasilanie gniazd wtyczkowych pom. kotłowni	Rezerwa	Zasilanie oświetlenia pom. kotłowni
Nr obwodu	-	2x1,5	-	01	02	03
Przewód	5x6			3x2,5		3x1,5
Zabezp.	20A	-	-	16A	16A	10A

Układ instalacji TN-S

AR CHIKO PRACOWNIA PROJEKTOWA K al a r z y n a K r a w i c k o c z e k u l . P a ł k o w a 20, 76-004 S M A R T O W, u l . 602 406 734 NIP 499-017-73-13	NAZWA I ADRES OBIEKTU	Budynek użyteczności publicznej „DOM LUDOWY” Mścisze, gm. Będzino, ul. Południowa, działka nr 267/66,			SKALA	NR RYS.
	INWESTOR	Gmina Będzino 76-037 Będzino, Będzino 19			1:-	E-2
	PRZEDMIOT RYSUNKU	SCHEMAT TABLICZY Tk			SPECJALNOŚĆ ELEKTRYCZNA	
	PROJEKTANT	IME I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS	
	PROJEKTANT	techn. Ryszard CINCIRUK	180/73	06.2013r.		
	OPRACOWUJĄCY	mgr inż. Bohdan CINCIRUK	ZAP/0071ZHOE/05	06.2013r.		
	PROJEKTANT	inż. Roman ORLIKOWSKI	GT-V-63/64/75	06.2013r.		