



- Zastosowane oznaczenia:
- gniazdo wtyczkowe podójne 2x (2P+Z)
 - gniazdo wtyczkowe pojedyncze szczelne
 - gniazdo wtyczkowe trójfazowe 3P+N+Z
 - wentylator, przyłączony do instalacji oświetleniowej
 - numer pomieszczenia
 - rozdzielnia główna obiektu
 - tablica w kotłowni
 - wyłącznik p.poż.
- Przewody do wyłączników p.poż. stosować jako ognioodporne, typu HDGs. Montaż osprzętu elektrycznego zgodnie z opisem technicznym.

Układ instalacji
TN-S

ARCHIKO PRACOWNIA PROJEKTOWA Katarzyna Krawiec-Kolaczek ul. Parkowa 20, 76-004 ŚANÓW, tel. 692 406 734 NIP 499-017-73-13	NAZWA I ADRES OBIEKTU	Budynek użyteczności publicznej „DOM LUDOWY” Mścice, gm. Będzino, ul. Południowa, działka nr 267/66,			SKALA	NR RYS.
	INWESTOR	Gmina Będzino 76-037 Będzino, Będzino 19			1:100	E-4
	PRZEDMIOT RYSUNKU	Rzut parteru - instalacja zasilająca i gniazd wtyczkowych			SPECJALNOŚĆ ELEKTRYCZNA	
		IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS	
	PROJEKTANT	techn. Ryszard CINCIRUK	180/73	06.2013r.		
	OPRACOWUJĄCY	mgr inż. Bohdan CINCIRUK	ZAP/0071/ZHOE/05	06.2013r.		
PROJEKTANT	inż. Roman ORLIKOWSKI	GT-V-63/64/75	06.2013r.			