



- Zastosowane oznaczenia:
- A - oprawa o świetłówkowa nastropowa 4x18W
 - A1 - oprawa o świetłówkowa nastropowa 4x18W, z modulem zasilającym 3h
 - B - oprawa o świetłówkowa nastropowa plafoniera 4x26W
 - C - oprawa o świetłówkowa nastropowa szczelna 2x18W
 - D - oprawa o świetłówkowa nastropowa szczelna 2x36W
 - E - oprawa o świetłówkowa nastropowa 2x58W
 - E1 - oprawa o świetłówkowa nastropowa 2x58W, z modulem zasilającym 3h
 - F (EW) - oprawa o kierunkowa ewakuacyjna 5W, z piktogramem
 - G - oprawa o świetłówkowa nastropowa plafoniera 2x13W
 - ⊙ - oprawa zabudowana w projektowany świetlik
 - ⌋ - łącznik jednobiegunowy
 - ⊖ - przycisk
 - ⌋⌋ - łącznik schodowy
 - ⌋⌋⌋ - łącznik krzyżowy
 - ⌋⌋⌋⌋ - łącznik jednobiegunowy szczelny
 - ⌋⌋⌋⌋⌋ - łącznik świecznikowy szczelny
 - 05 - numer pomieszczenia
 - RG - rozdzielnia główna obiektu
 - Tk - tablica w kotłowni

Szczegóły dotyczące układu połączeń, sterowania załączaniem, sposobu wykonania oraz montażu opraw oświetleniowych patrz:

- opis techniczny,
- wymagania producenta zastosowanych opraw i osprzętu.

Istniejące oprawy zewnętrzne mocowane do elewacji obiektu, zasilic z tablicy RG - załączanie przy zastosowaniu sterownika w tablicy.

Przewody zasilające oprawy oświetlenia ewakuacyjnego stosować jako ognioodporne, typu HDGs.

Układ instalacji TN-S

ARCHIKO PRACOWNIA PROJEKTOWA Katarzyna Krawiec-Kolaczek ul. Parkowa 20, 76-004 ŚANÓW, tel. 692 406 734 NIP 499-017-73-13	NAZWA I ADRES OBIEKTU	Budynek użyteczności publicznej „DOM LUDOWY” Mście, gm. Będzino, ul. Południowa, działka nr 267/66,			SKALA	NR RYS.
	INWESTOR	Gmina Będzino 76-037 Będzino, Będzino 19			1:100	E-3
	PRZEDMIOT RYSUNKU	Rzut parteru - instalacja oświetleniowa			SPECJALNOŚĆ ELEKTRYCZNA	
		IMIE I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS	
	PROJEKTANT	techn. Ryszard CINCIRUK	180/73	06.2013r.		
	OPRACOWUJĄCY	mgr inż. Bohdan CINCIRUK	ZAP/0071/ZHOE/05	06.2013r.		
PROJEKTANT	inż. Roman ORLIKOWSKI	GT-V-63/64/75	06.2013r.			