

Będzino, 25.11.2016r.

UAN.7011.2.2016

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Zamawiający informuje, że w dniu 24.11.2016r. wpłynęło zapytanie dotyczące postępowania pn.: **Budowa sieci wodociągowej na odcinku Strzepowo – Dobrzyca**, które prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie rur Firmy Kaczmarek typ TYTAN PE RC PEHD 90 x 5,4 SDR 17 PN 10 o podwyższonej odporności nie wymagających podsypki i obsypki.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur Firmy Kaczmarek typ TYTAN PE RC PEHD 90 x 5,4 SDR 17 PN 10. Zamawiający nie dopuszcza rezygnacji z podsypki i obsypki, które wykonać należy zgodnie z wymaganiami określonymi w projekcie budowlanym.

ZASTĘPCA WÓJTY

Henryk Wócki

